

本学園八王子キャンパスにおけるPFOS（有機フッ素化合物の一種）を含む
泡消火剤の一部流出について 第十四報 水質調査結果

2025年12月22日
学校法人片柳学園

八王子キャンパス地下車路におけるPFOS（有機フッ素化合物の一種）を含む泡消火剤流出の件に
関しましてキャンパス付近での本学実施の水質調査結果を下記の通りご報告いたします。
キャンパス外水路のみの数値調査となります。全日指針値以下で推移しています。

●水質調査結果

キャンパス外水路のPFO S及びPFO A合計濃度

11月13日(木)~12月16日(火) 5 ng/L~42ng/L

※河川の指針値 50ng/L

水質調査地点

